



Naslov dokumenta:

## IZVJEŠTAJ ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR

Šifra dokumenta: IZV – 05 – 10  
(11/03413;03414;03415;03416)

Stranica: 1/1

Vrsta dokumenta:  
**IZVJEŠTAJ**

Verzija: 01 - 11

Datum uzorkovanja: 14.06.2011.

Naziv analize	Metoda	Mjerna jedinica	Veliki bazen	Mali bazen	Dječji bazen	Čista voda
Slobodni rezidualni klor	HRN EN ISO 7393-2:2001	mg/L Cl <sub>2</sub>	0,58	0,55	0,53	0,66
Vezani klor	Izračun	mg/L	0,22	0,26	0,24	0,26
Koncentracija vodikovih iona (pH jedinica)	HRN ISO 10523:1998	pH jedinica pri 25 °C	7,0	7,0	7,1	7,0
Redox potencijal	Potenciometrija	mV	723	728,3	727,8	720,5
Temperatura	Termometrija	°C	27,9	27,9	27,9	28
Trihalometani – ukupno	-	µg/l	1	2,7	2,7	2,4

Ukupni koliformi	HRN EN ISO 9308-1/2000*	cfu/100 ml	0	0	0	0
Aerobne bakterije na 37 °C/48 h	HRN EN ISO 6222/2000	cfu/ml	0	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	HRN EN 12780:2005	Opisnost	0	0	0	nisu izolirane
Staphylococcus aureus	Membranska filtracija - MF	cfu/ml	nisu izolirane	nisu izolirane	nisu izolirane	nisu izolirane

**Zaključak;** Svi uzorci bazenske vode odgovaraju propisanim kemijskim i mikrobiološkim parametrima.